

« 25 » 09 2014 г.

А К Т

по промывке водяных систем теплоснабжения.

Объект: ш. д. ш. р. Омской

Комиссия в составе:

представителя «Заказчика»: ООО ЧК. Роснелим сервис
Лосицкий В.А.

представителя «Подрядчика»: _____

в присутствии представителя «Теплоснабжающей организации» (ТСО):
Щекиновское тепло с/б Трошова В.И.

составила настоящий акт о том, что при температуре наружного воздуха
18 °С произведена промывка систем теплоснабжения объекта.
Промываемый участок – теплообменники первого контура

Тип системы теплоснабжения: закрытая

Подключение выполнено к тепловым сетям от котельной
котельная №1 Щекиновского Т.

Промывка произведена гидравлическим способом с добавлением химических
реагентов.

Для промывки использовалась химия ALFAPO 3
аппарат для промывки теплообменников CILLIT SEK-28

ПОДПИСИ:

Представитель «Заказчика»

Лосицкий В.А.

Представитель «Подрядчика»

Представитель «ТСО»

Трошова В.И.